

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области  
(наименование территориального органа МЧС России)  
г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района  
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области  
(наименование органа надзорной деятельности)  
г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)  
ОНД Заводского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района  
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области  
650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел./факс 77-26-64, E-mail: gpnzr@mail.ru

**Представление  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

"29" января 2019 г.

по админ. делу № 5

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Алешина Татьяна Николаевна, руководствуясь ст.ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 29.01.2019 г. №5 в отношении заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №37 «РОДНИЧОК» Жигаловой Натальи Александровны, адрес места жительства: г. Кемерово,

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

**Установил:**

29.01.2019 г. в 15 часов 00 минут по результатам плановой выездной проверки по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №37 «РОДНИЧОК» по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, 34Б

**нарушила:**

п.42 в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно: в помещении кладовой прачечной эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренный конструкцией светильника;

**нарушила:** П.12.16 НПБ 88-2001(Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»), п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст. 4.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: В гладильном помещении не установлено не менее 2-х пожарных извещателей.

**нарушила:** п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно: Запоры на дверях эвакуационных выходов на втором этаже не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

За допущенные нарушения постановлением от 29.01.2019 №5 была привлечена к административной ответственности заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №37 «РОДНИЧОК» Жигаловой Натальи Александровны, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

выявленные нарушения требований пожарной безопасности были допущены из-за недостаточного контроля со стороны руководства МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №37 «РОДНИЧОК»

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

На основании вышеизложенного:

заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №37 «РОДНИЧОК» Жигаловой Наталье Александровне

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

**необходимо принять меры** по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

*В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.*

*На основании ст. 19.6 КоАП РФ, неприятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 рублей.*

(подпись лица, вынесшего представление)

Алешина Татьяна Николаевна  
(ФИО)

Копию представления получил(а)

✓ *ДП* 29.01.2019

(дата, подпись, должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)

Государственному инспектору г. Кемерово,  
г. Березовского и Кемеровского района  
по пожарному надзору Алешиной Т.Н.  
заведующей МБДОУ №37 «Родничок»  
Жигаловой Н.А.

По результатам плановой выездной проверки 29.01.2019 г. по надзору за  
соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях МБДОУ  
№37 «Родничок» поясняем следующее:

- в помещении кладовой прачечной на светильник установлен колпак,  
предусмотренный конструкцией светильника;
- запоры на дверях эвакуационных выходов на втором этаже заменены на  
запоры, обеспечивающие свободное открывание двери изнутри без ключа;
- в гладильном помещении  установлена 2 пожарных извещателя в  
сроки, установленные актом проверки.

Заведующая МБДОУ №37 «Родничок»

Н.А. Жигалова



Закончена; 24.02.2019 г.  
Орлова